

水質検査結果書

社会福祉法人 炉暖会 様

水質検査機関 厚生労働省登録第207号
事業者名 東海プラント株式会社
〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2
TEL (055)951-5240(代)
FAX (055)951-5241

水質検査部門管理者
氏名 阿部 昭寛

御依頼を受けました検査内容は下記のとおりです。

施設名	特別養護老人ホーム 炉暖の郷 専用水道	天候	晴	気温(°C)	22	水温(°C)	17
受託年月日	令和8年04月28日(火)	採水年月日・時刻	令和8年04月28日(火) 09時12分				
受託方法	採取	採水者	原田 孝和				
試料名	浄水	残留塩素濃度(mg/L) ※	0.3				
採水場所	地下厨房	検査方法	平成15年厚生労働省令告示第261号				
検査実施施設名	東海プラント株式会社 環境アセス部	検査実施施設住所	沼津市市道町6-7				

上記検体の検査結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	水質基準	単位	判定
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	○
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	—	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	○
22	塩素酸	0.06 未満	0.6 以下	mg/L	○
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	○
24	クロロホルム	0.002 未満	0.06 以下	mg/L	○
25	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 以下	mg/L	○
26	ジブromクロロメタン	0.002 未満	0.1 以下	mg/L	○
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	○
28	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 以下	mg/L	○
29	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 以下	mg/L	○
30	ブromジクロロメタン	0.002 未満	0.03 以下	mg/L	○
31	ブromホルム	0.002 未満	0.09 以下	mg/L	○
32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L	○
39	塩化物イオン	5 未満	200 以下	mg/L	○
41	蒸発残留物	100 未満	500 以下	mg/L	○
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L	○
48	pH値	8.3	5.8以上~8.6以下	—	○
49	味	異常なし	異常でないこと	—	○
50	臭気	異常なし	異常でないこと	—	○
51	色度	0.5 未満	5 以下	度	○
52	濁度	0.2 未満	2 以下	度	○
		以下余白			

総合判定 今回検査を行った水質項目については水質基準に 適合 しています。

備考

検査項目、水質基準及び判定は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。
※ 採取時測定

水質検査結果書

社会福祉法人 炉暖会 様

水質検査機関 厚生労働省登録第207号
事業者名 東海プラント株式会社
〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2
TEL (055)951-5240(代)
FAX (055)951-5241
水質検査部門管理者
氏名 阿部 昭寛

御依頼を受けました検査内容は下記のとおりです。

施設名	特別養護老人ホーム 炉暖の郷 専用水道	天候	晴	気温(℃)	23	水温(℃)	18
受託年月日	令和8年04月28日(火)	採水年月日・時刻	令和8年04月28日(火) 09時19分				
受託方法	採取	採水者	原田 孝和				
試料名	浄水	残留塩素濃度(mg/L) ※	0.5				
採水場所	事務所流し台	検査方法	平成15年厚生労働省令告示第261号				
検査実施施設名	東海プラント株式会社 環境アセス部	検査実施施設住所	沼津市市道町6-7				

上記検体の検査結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	水質基準	単位	判定
1	一般細菌	0	100 以下	CFU/mL	○
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	—	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	○
22	塩素酸	0.06 未満	0.6 以下	mg/L	○
23	クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 以下	mg/L	○
24	クロロホルム	0.002 未満	0.06 以下	mg/L	○
25	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 以下	mg/L	○
26	ジブromクロロメタン	0.002 未満	0.1 以下	mg/L	○
27	臭素酸	0.001 未満	0.01 以下	mg/L	○
28	総トリハロメタン	0.01 未満	0.1 以下	mg/L	○
29	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 以下	mg/L	○
30	ブromジクロロメタン	0.002 未満	0.03 以下	mg/L	○
31	ブromホルム	0.002 未満	0.09 以下	mg/L	○
32	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 以下	mg/L	○
39	塩化物イオン	5	200 以下	mg/L	○
41	蒸発残留物	110	500 以下	mg/L	○
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L	○
48	pH値	8.3	5.8以上~8.6以下	—	○
49	味	異常なし	異常でないこと	—	○
50	臭気	異常なし	異常でないこと	—	○
51	色度	0.5 未満	5 以下	度	○
52	濁度	0.2 未満	2 以下	度	○
		以下余白			

総合判定 今回検査を行った水質項目については水質基準に 適合 しています。

備考

検査項目、水質基準及び判定は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。
※ 採取時測定

